



Koguduse maja II korruse veevärgi tühjendamine talveperioodiks.



Koguduse maja II korruse vesi.

Eeskoja laes on luuk, mille taga on II korruse veevärgi tühjendamise kraanid.

II korruse vesi on vaja talveperioodiks sulgeda.

Talita alljärgnevalt:

1. Ava eeskoja laeluuk ja sulge veekraanid;
2. Ava II korruse dušši- ja valamü segistid, tühjenda WC-poti loputuskast;
3. Ava eeskoja laeluugis veetorude tühjenduskraanid. Võta ämber abiks, kuhu torudes olev vesi lasta;
4. Tühjenda WC pott, põrandatrapp ja valamü haisulukk. Kanalisatsioonihaisu vältimiseks aseta trapile ja valamule tropp ette.
2. Kontrolli, et õues olev veeautomaadi kaev oleks lisaks plekist katele seestpoolt kaetud ka penoplasti tahvliga. Kui veeautomaat on penoplastist kaanega kaetud, pole külmutisohtu.
3. Suveperioodil on veeautomaadi kaevu tarvis ventileerida. Aseta luugi majapoolse serva alla 2 tellist – nii on luuk avatud, toimub ventileerimine ja sademed ning praht ei satu kaevu. Jälgi, et kaevu mantelтору oleks kiilega kaetud – siis ei satu praht kaevu.